



LEGENDA

-  FAIXA DE MEDIÇÃO
-  CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
-  ZA
INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO (OU SIMPLES)
-  ZAB
INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES (OU DUPL.)
-  PONTO DE LUZ INCANDESCENTE NO TETO
-  TOMADA DE CORRENTE NA PAREDE (h=0,30m)
-  TOMADA DE CORRENTE NA PAREDE (h=1,30m)
-  TOMADA DE CORRENTE NA PAREDE (h=2,00m)
-  TOMADA DE CORRENTE NA PAREDE COM INTERRUPTOR SIMPLES (h=1,30m)

QUADRO DE CARGAS						
CD I	CIRCUITOS	LÂMPADAS		TOMADAS	POTÊNCIA	DISJ.
		100W	150W	300W	(Watts)	(Ampère) (sistema)
	1	12	-	6	3.000	15A bifas.
TOTAL		12	-	06	3.000	15A bifas.



Título: **Reforma Esporte Clube Quinze de Novembro**
 Endereço: **Rua Dona Etelvina, Colina, Quinze de Novembro**

Assunto: **Projeto Elétrico**

Eng. Civil Alexandra Peukert
 CREA-RS 244648
 Responsável Técnico

Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro
 Proprietário
 CNPJ 91.574.746/0001-46

Data: 23/03/2023	Área: 259,25m²
Escala: 1:150	Prancha: 05