



EXISTENTE

TABLADO EM MADEIRA
A=48,00m²

QUADRO DE CARGAS						
CIRCUITOS	LÂMPADAS		TOMADAS	POTÊNCIA	DISJ.	
	50W	15W	300W	(Watts)	(Ampère)	(sistema)
CDI	05		04	1.450	10A	bifas.
	04	-	02	600	10A	bifas.
	03	-	02	750	10A	bifas.
TOTAL	12	00	08	3.000	30A	bifas.

Título:
Centro de Eventos CTG

Assunto:
Projeto Elétrico

Endereço:
Rua Carlos Gomes, Três Palmeiras, Quinze de Novembro

Eng. Civil Alexandra Peukert
CREA-RS 244648
Responsável Técnico

Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro
Proprietário
CNPJ 91.574.746/0001-46

Data:
23/10/2023

Área:
250,00m²

Escala:
1:150

Prancha:
04