



- CAIXA DE MEDIÇÃO
- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
- INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO (OU SIMPLES)
- INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES (OU DUPLO)
- PONTO DE LUZ INCANDESCENTE NO TETO
- TOMADA DE CORRENTE NA PAREDE (h=1,30m)

		QUADRO DE CARGAS						DISJ.		
		CIRCUITOS	LÂMPADAS		TOMADAS			POTÊNCIA (Watts)	(Ampère)	(sistema)
CD I	1	08	-	-	06	-	-	3.888	20A	bifás.
	2	08	-	-	06	-	-	3.888	20A	bifás.
TOTAL		16	-	-	12	-	-	7.776	40A	bifás.



Construção Centro de Eventos
Projeto Elétrico

Data: Outubro/2022 Escala: 1/200 Prancha: 08

Alexandra Peukert
 Engº Civil CREA RS244648

Pref Mun Quinze de Novembro
 Proprietário
 CNPJ 91.574.746/0001-46